



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AГ67.B.00164/22

Серия **RU** № **0360828**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД". Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью торговая промышленная компания «КАБЕЛЬМАШ» (ООО ТПК «КАБЕЛЬМАШ»). ОГРН 1166313056645. Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 446600, Самарская область, город Нефтегорск, улица Нефтяников, дом 44, квартира 74. Телефон (84670) 2-15-77. Адрес электронной почты: kabelmash@yandex.ru. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 180022, Псковская область, город. Псков, улица Пожиговская, дом 18. Телефон: (8112)29-22-36.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью торговая промышленная компания «КАБЕЛЬМАШ» (ООО ТПК «КАБЕЛЬМАШ»). Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 180022, Псковская область, город. Псков, улица Пожиговская, дом 18. Телефон: (8112)29-22-36.

ПРОДУКЦИЯ Провода и шнуры с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, гибкие, на напряжение 380 В, марок: ПВС, ШВВП с числом жил из ряда (2; 3; 4; 5) с номинальным сечением жил от 0,50 мм.кв. до 16,0 мм.кв. включительно. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-005-21217608-2022 «Провода и шнуры на номинальное напряжение 450/750 В». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2211-36 от 22.11.2022, № 2211-37 от 22.11.2022, выданных Центром испытаний на безопасность ООО "ГРЕД", регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0253ТС/АП от 24.11.2022 Органа по сертификации продукции ООО "ГРЕД" регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016 г. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 ГОСТ 7399-97 "Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия." (п.п. 3.2, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 - 4.1.1.10, 4.1.2.1 - 4.1.2.5, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.1.4.5, 4.1.4.7, 4.1.5.1, 4.2.1, 4.2.2); ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п. 5.2) Показатели пожарной опасности: ПРГО 1. Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.11.2022 ПО 24.11.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО 24.11.2027



Юрий Вячеславович Герасимов

(Ф.И.О.)

Маргарита Юрьевна Герасимова

(Ф.И.О.)